

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.B.00592/24



ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ТАМАК» (АО «ТАМАК»). Место нахождения: Тамбовская область, г.о. город Тамбов. Адрес юридического лица: 392526, РОССИЯ, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, зона Промышленная, дом 52. Адрес места осуществления деятельности: 392526, РОССИЯ, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, зона Промышленная, дом 52. ОГРН: 1026800885430. ИНН: 6820016947. Телефон: +7 4752775501; +7 4752798777. Адрес электронной почты: info@tamak.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «ТАМАК» (АО «ТАМАК»). Место нахождения: Тамбовская область, г.о. город Тамбов. Адрес юридического лица: 392526, РОССИЯ, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, зона Промышленная, дом 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 392526, РОССИЯ, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, зона Промышленная, дом 52. ОГРН: 1026800885430. ИНН: 6820016947.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость". ОГРН: 1105018003936 ИНН: 5018145380 Место нахождения: Московская область, город Королев. Адрес юридического лица: 141073, Россия, Московская область, город Королев, улица Горького, дом 12, помещение VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, город Москва, улица Институтская 2-я, дом 6, строение 64, помещение № 15, 16, 17 (комната 504, 505, 506). Телефон: +7 (495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты цементно-стружечные, плотностью от 1100 до 1400 кг/м³, толщиной от 8 до 40 мм, марок: ЦСП-1, ЦСП-2, изготавливаемые в соответствии с ГОСТ 26816-2016 «Плиты цементно-стружечные. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.65.11.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6808 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 57 с/см-2024 от 18.12.2024, ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЭ70. Акта о результатах анализа состояния производства № 0900 стр/см/ап от 21.11.2024, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Схема сертификации: 4с. Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента: ГОСТ 26816-2016 «Плиты цементно-стружечные. Технические условия» от 01.04.2017; Технологический регламент производства трехслойных цементно-стружечных плит на Тамбовском ЭКПД от 15.07.1991.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Обозначение и наименование национального стандарта(ов), включенного в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): ГОСТ 30244-94 Межгосударственный стандарт «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», пункт 5.3: Группа горючести – слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость», пункт 5.1: Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения», пункт 4.18: Группа по дымообразующей способности – с малой дымообразующей способностью (Д1); ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения», пункт 4.20: Группа по токсичности продуктов горения – малоопасные (Т1); ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени», пункт 5.1: Группа по распространению пламени – нераспространяющие (РП1). Условия хранения продукции: Плиты должны храниться в закрытых помещениях в пачках толщиной не более 600 мм, рассортированными в соответствии с марками и размерами (ГОСТ 26816-2016, пункт 8.2). Гарантийный срок хранения плит - 2 года со дня их изготовления (ГОСТ 26816-2016, раздел 9). Срок службы (годности) продукции: не установлен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.12.2024 по 18.12.2029



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Пластун Кристина Павловна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

(подпись)

Рябова Анна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)